

生産本部二塚製造部 【廃棄物焼却炉】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 平成25年7月度実績

(対象期間:7月1日～7月31日)

■焼却処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類 | | 数量(単位) |
|-------|----|-------------|
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 6092.4(T/月) |
| 合計 | | 6092.4(T/月) |

※処理様式:流動床方式

■燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況

| | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中のCO濃度 |
|------|--------|-----------|-----------|
| 測定位置 | 炉出口 | 集塵器入り口 | 煙突入口 |
| 測定結果 | 連続測定 | 連続測定 | 連続測定 |

※燃焼ガス温度、集塵器流入ガス温度、排ガス中のCO濃度については、連続監視しています。

■ばいじん除去の実施状況と措置

| | 排ガス処理施設(バグフィルター) |
|--------------|------------------|
| ばいじん除去を行なった日 | 連続除去 |

※排ガス処理施設は、平成23年10月25日よりセラミックフィルターからバグフィルターに設備変更しました。

■排ガス濃度測定結果

| 項目 | 単位 | 結果 | 採取日 | 結果受領日 | 測定頻度 | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------|----------|----------|---------|
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/m ³ N | 0.0035 | H24.7.3 | H24.8.13 | 1年1回以上 | |
| ばい煙量又は ばい煙濃度 | ばいじん | g/m ³ N | 0.0022 | H25.7.2 | H25.7.10 | 月に1回 |
| | 窒素酸化物 | ppm | 74 | H25.4.1 | H25.4.17 | 6月に1回以上 |
| | 塩化水素 | mg/m ³ N | 1 | H25.2.7 | H25.2.19 | |

※硫黄酸化物、窒素酸化物については、連続監視しています。

※排ガス分析は、外部環境計量証明事業所で行なっています。

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。