

川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 2014年3月度実績

(対象期間:3月1日~3月31日)

■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量(単位)
燃え殻	0(t)
合計	0(T/月)

■残余容量

確認年月日	2014年3月31日
結果	8,080.8m <sup>3</sup>

※残余容量は年に1回確認。

■施設の点検結果

	擁壁	遮水工	調整池	浸出液処理設備
点検日	2014年3月4日	2014年3月4日	2014年3月4日	2014年3月4日
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
異常時の措置内容				

■水質検査の結果

採取場所	地下水		放流水
	処分場内	処分場内	処分場内
採取日	2014年3月4日	2014年3月4日	2014年3月4日
検査の結果が得られた日	2014年3月4日	2014年3月4日	2014年3月10日
電気伝導率	89.2(μS/cm)	0.212(mS/cm)	
pH	7.0	6.5	
COD(mg/l)			2.3
BOD(mg/l)			1.8
SS(mg/l)			4
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
異常時の措置内容			

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。