

生産本部二塚製造部 【廃棄物焼却炉】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 平成27年8月度実績

(対象期間:8月1日～8月31日)

■焼却処分した産業廃棄物の種類及び数量

| 種類    |    | 数量(単位)      |
|-------|----|-------------|
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 5972.0(T/月) |
| 合計    |    | 5972.0(T/月) |

※処理様式:流動床方式

■燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況

|      | 燃焼ガス温度 | 集塵器流入ガス温度 | 排ガス中のCO濃度 |
|------|--------|-----------|-----------|
| 測定位置 | 炉出口    | 集塵器入り口    | 煙突入口      |
| 測定結果 | 連続測定   | 連続測定      | 連続測定      |

※燃焼ガス温度、集塵器流入ガス温度、排ガス中のCO濃度については、連続監視しています。

■ばいじん除去の実施状況と措置

|              | 排ガス処理施設(バグフィルター) |
|--------------|------------------|
| ばいじん除去を行なった日 | 連続除去             |

※排ガス処理施設は、平成23年10月25日よりセラミックフィルターからバグフィルターに設備変更しました。

■排ガス濃度測定結果

| 項目              | 単位                      | 結果                  | 採取日      | 結果受領日    | 測定頻度     |         |
|-----------------|-------------------------|---------------------|----------|----------|----------|---------|
| ダイオキシン類         | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N | 0.00016             | H27.7.17 | H27.8.26 | 1年1回以上   |         |
| ばい煙量又は<br>ばい煙濃度 | ばいじん                    | g/m <sup>3</sup> N  | 0.0019   | H27.8.4  | H27.8.18 | 月に1回    |
|                 | 窒素酸化物                   | ppm                 | 61       | H27.7.1  | H27.7.10 | 6月に1回以上 |
|                 | 塩化水素                    | mg/m <sup>3</sup> N | 0.57     | H27.8.4  | H27.8.26 |         |

※硫黄酸化物、窒素酸化物については、連続監視しています。

※排ガス分析は、外部環境計量証明事業所で行なっています。

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。