

川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 2021年8月度実績

(対象期間:8月1日~8月31日)

■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類  | 数量(単位)     |
|-----|------------|
| 燃え殻 | 46.58(t)   |
|     |            |
|     |            |
| 合計  | 46.58(T/月) |

■残余容量

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 確認年月日 | 2021年3月31日            |
| 結果    | 7,906.6m <sup>3</sup> |

※残余容量は年に1回確認。

■施設の点検結果

|          | 擁壁         | 遮水工        | 調整池        | 浸出液処理設備    |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 点検日      | 2021年8月24日 | 2021年8月24日 | 2021年8月24日 | 2021年8月24日 |
| 異常の有無    | 有・(無)      | 有・(無)      | 有・(無)      | 有・(無)      |
| 異常時の措置内容 |            |            |            |            |

※保護シート一部更新

■水質検査の結果

| 採取場所        | 地下水         |              | 放流水        |
|-------------|-------------|--------------|------------|
|             | 処分場内        | 処分場内         | 処分場内       |
| 採取日         | 2021年8月24日  | 2021年8月24日   | 2021年8月24日 |
| 検査の結果が得られた日 | 2021年8月24日  | 2021年8月24日   | 2021年8月31日 |
| 電気伝導率       | 85.0(μS/cm) | 0.231(mS/cm) |            |
| pH          | 6.7         | 6.5          | 6.7        |
| COD(mg/l)   |             |              | 2.2        |
| BOD(mg/l)   |             |              | 1.2        |
| SS(mg/l)    |             |              | 8          |
| 異常の有無       | 有・(無)       | 有・(無)        | 有・(無)      |
| 異常時の措置内容    |             |              |            |

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。