

川内工場 【青山最終処分場(管理型)】

産業廃棄物処理施設維持管理記録 2022年9月度実績

(対象期間:9月1日~9月30日)

■埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類  | 数量(単位)     |
|-----|------------|
| 燃え殻 | 46.76(t)   |
|     |            |
|     |            |
| 合計  | 46.76(T/月) |

■残余容量

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 確認年月日 | 2022年3月31日          |
| 結果    | 7,525m <sup>3</sup> |

※残余容量は年に1回確認。

■施設の点検結果

|          | 擁壁         | 遮水工        | 調整池        | 浸出液処理設備    |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 点検日      | 2022年9月20日 | 2022年9月20日 | 2022年9月20日 | 2022年9月20日 |
| 異常の有無    | 有・(無)      | 有・(無)      | 有・(無)      | 有・(無)      |
| 異常時の措置内容 |            |            |            |            |

■水質検査の結果

| 採取場所        | 地下水         |              | 放流水        |
|-------------|-------------|--------------|------------|
|             | 処分場内        | 処分場内         | 処分場内       |
| 採取日         | 2022年9月20日  | 2022年9月20日   | 2022年9月20日 |
| 検査の結果が得られた日 | 2022年9月20日  | 2022年9月20日   | 2022年9月27日 |
| 電気伝導率       | 86.0(μS/cm) | 0.208(mS/cm) |            |
| pH          | 6.6         | 6.3          | 6.7        |
| COD(mg/l)   |             |              | 3.4        |
| BOD(mg/l)   |             |              | 1.1        |
| SS(mg/l)    |             |              | 2          |
| 異常の有無       | 有・(無)       | 有・(無)        | 有・(無)      |
| 異常時の措置内容    |             |              |            |

※詳細情報をお知りになりたい方は、環境管理統括部にお問い合わせ下さい。